

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA07-0208

Valable 5 ans à compter du 22 mai 2007

Matériau présenté par : JKR ALSA TAHITI SARL
Qt Bonno
98701 ARUE
POLYNÉSIE FRANCAISE

Marque commerciale : Peinture « PP 207G PYROPROOF »

Description sommaire :

Peinture intumescente appliquée sur support panneau de particules de bois d'épaisseur 10 mm et sur planche de sapin d'épaisseur 10 mm.

Peinture intumescente ignifuge à base de polyvinyle acétate en phase aqueuse.

Applications réalisées au C.S.T.B. sur les deux supports types répertoriés ci-dessus.

La peinture est appliquée en deux couches sur une face (soumise au rayonnement) à raison de 697 g/m² de produit humide par couche.

Coloris : blanc.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

CLASSEMENTS :
Peinture blanche
uniquement

- Sur planche de sapin de 10 mm d'épaisseur

M1

- Sur panneau de particules de bois de 10 mm d'épaisseur

M1

Classements valables uniquement pour la face revêtue de 2 couches de peinture à raison de 697 g/m² de produit humide par couche.

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée (pour usage intérieur EXCLUSIVEMENT)

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA07-0208 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 22 mai 2007

Le Technicien
Responsable de l'essai


Nicolas ROURE

Le Responsable de l'activité
Réaction au Feu


Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS